

Massnahme	Desinfektion	Kalk	Eisen	Mangan	Biofilm	Service	Equipment	Anwendbarkeit	Investkosten	Bemerkung
Chlordioxid	ja	nein	nein	nein	bedingt	hoch	enorm	hoher AUFWAND	HOCH	dauerhafte Kosten
Themisch	ja bei 70°	nein	nein	nein	nein	gering	mittel	nicht in LW	entfällt	
UV	ja	nein	nein	nein	nein	gering	gering	unproblematisch	mittel	nur Momentsituation
UV+Usschall	ja	nein	nein	nein	nein	gering	gering	unproblematisch	mittel	nur Momentaufnahme
Filter	nein	bedingt	bedingt	bedingt	nein	gering	gering	unproblematisch	gering	nur Standart
Wasserstoffperoxid	nur bei pH									
Peressigsäure	unter 7	bedingt	bedingt	bedingt	bedingt	hoch	mittel	problematisch	mittel	keine Trinkwasserzulassung
Kaliumpermanganat	sonst ggnt									
Biozide	nur spezifisch	nein	nein	nein	nein	hoch	gering	problematisch	gering	dauerhafte Kosten
Ozon	ja	nein	nein	nein	nein	gering	enorm	bedingt	hoch	nur Momentaufnahme
Ionisierung	ja	nein	nein	nein	bedingt	gering	hoch	nicht in LW	hoch	umweltbelastend

